



# ASSEMBLÉE NATIONALE

12ème législature

politique énergétique

Question écrite n° 40669

## Texte de la question

M. Bruno Bourg-Broc partageant les perspectives de son action ministérielle demande à M. le ministre délégué à l'industrie l'état actuel de concrétisation du plan « Aléas climatiques extrêmes - énergie » présenté le 28 novembre 2003 (La Lettre du Gouvernement, n° 154, 18 décembre 2003). Il lui demande notamment le bilan des exercices de crise devant être organisés par EDF « pour améliorer la résistance du système électrique aux variations de températures et maintenir les compétences de son personnel ».

## Texte de la réponse

Au sein d'EDF, la branche énergies a réalisé un exercice national le 29 janvier 2004 autour du centre nucléaire de production électrique (CNPE) de Cattenom, qui a testé entre autres les procédures de gestion de crise propres à la branche. La direction EDF-GDF services (DEGS) a fait une simulation le 12 février 2004 (délestages consécutifs à épisode de neige). La branche commerce a effectué un entraînement le 5 mars 2004 (gestion des appels). Une opération logistique testant la communication entre les deux organisations de crise d'EDF et du gestionnaire du réseau de transport d'électricité (RTE) a été mise en oeuvre le 14 mai 2004. Dans l'ensemble, ces différents tests ont permis de confirmer la qualité des organisations prévues dans chacune des branches. Un premier exercice de crise associant les pouvoirs publics (ministères chargés de l'industrie, de l'intérieur et de la santé et services déconcentrés dans sept départements) autour d'un scénario de délestage national a été organisé le 15 juillet dernier. Sur la base d'un scénario de type « canicule » induisant une rupture d'équilibre entre l'offre et la demande, il a permis de tester la capacité de l'ensemble des acteurs à préparer et mettre en oeuvre le délestage, en assurant l'information du public. L'ensemble des actions prévues a été mené de manière satisfaisante. Le déroulement de l'exercice n'a pas mis en évidence de dysfonctionnement majeur dans l'organisation mise en place.

## Données clés

**Auteur :** [M. Bruno Bourg-Broc](#)

**Circonscription :** Marne (4<sup>e</sup> circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

**Type de question :** Question écrite

**Numéro de la question :** 40669

**Rubrique :** Énergie et carburants

**Ministère interrogé :** industrie

**Ministère attributaire :** industrie

## Date(s) clé(s)

**Question publiée le :** 1er juin 2004, page 3948

**Réponse publiée le :** 31 août 2004, page 6824